

Отчет

о выполнении предписания № 101/1/60 от 27.06.2019г об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности Главного управления МЧС России по Смоленской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы, отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска

№ п/п	Название мероприятий	Сроки исправления предписания	Результат исполнения предписания
1	В производственном помещении (пищеблок) (1 этаж) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	01.08.2020	Выполнено
2	В производственном помещении (пищеблок) (1 этаж) на двери не обеспечено обозначение ее категории по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2020	Выполнено
3	В производственном помещении (прачечная) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	01.08.2020	Выполнено
4	В производственном помещении (прачечная) на двери не обеспечено обозначение ее категории по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2020	Выполнено
5	В складском помещении (кладовая 1 этаж) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	01.08.2020	Выполнено
6	В складском помещении (кладовая 1 этаж) на двери не обеспечено обозначение ее категории по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2020	Выполнено
7	Для покрытия пола детского сада (группы 2,3,7,9) применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен)	01.08.2020	Выполнено