

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «11» февраля 2022 г.

учётный № проверки 67220061000200782477



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Смоленской области**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска**

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 7, каб. 301

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 71

«Кристаллик» города Смоленска

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Смоленская области Носова Андрея Геннадьевича № 25 от «31» января 2022 года  
в период с «08» февраля 2022 г. по «11» февраля 2022 г. старшим инспектором отделения профилактической работы  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Главного управления

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

МЧС России по Смоленской области Шилкиной Татьяной Александровной

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад № 71 «Кристаллик» Сидоренкова Людмила Алексеевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|---|---|----------------------|
| 1.    | Наружная пожарная лестница не отвечает установленным требованиям (группа № 6)                                    | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 23. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.2, п. 4.6, п. 5.5. п. 5.6. Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.1. | 30.11.2023  |                      |
| 2.    | Наружная пожарная лестница не отвечает установленным требованиям (группа № 10)                                   | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 23. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.2, п. 4.6, п. 5.5. п. 5.6. Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.1. | 30.11.2023  |                      |
| 3.    | Наружная пожарная лестница не отвечает установленным   | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением   | 30.11.2023  |                      |

|    |  |   |            |  |
|----|--|---|------------|--|
|    | требованиям (группа № 12)  | Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 23. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.2, п. 4.6, п. 5.5. п. 5.6. Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.1. |            |  |
| 4. | В группе № 8 (игровая, спальня) применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен)              | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п. 7.<br>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 25  | 30.11.2023 |  |
| 5. | В группе № 10 (игровая, спальня) применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен)             | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п. 7.<br>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 25  | 30.11.2023 |  |
| 6. | В группе № 11 (раздевалка, игровая, спальня) применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен) | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п. 7.<br>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 25  | 30.11.2023 |  |
| 7. | Световой оповещатель «Выход» в группах № 6, № 10 установлен не над эвакуационным выходом (на стене около выхода)   | Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3  | 30.11.2023 |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Сурженкова Т.А.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Суржа  
(подпись)

Старший инспектор отделения профилактической работы  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
города Смоленска управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Смоленской области  
Шилкина Т.А.

Шилкина



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)